



Tabella C2

Codice servizio	Inserto Isolante Codice di Servizio		Rigidità dielettrica (Standard a livello del mare)	
	Tensione di lavoro DC (livello del mare)	Tensione di lavoro AC (livello del mare)	Tensione Min. di scarica AC MS	Tensione di prova AC RMS (Hi Pot)
I	250 V	200 V	1400 V	1000 V
A	700 V	500 V	2800 V	2000 V
D	1250 V	900 V	3600 V	2800 V
E	1750 V	1250 V	4500 V	3500 V
B	2450 V	1750 V	5700 V	4500 V
C	4200 V	3000 V	8500 V	7000 V

Tabella D
GRADI DI ROTAZIONE DELL'INSERTO A SECONDA DELLA POSIZIONE

		INSERTO															
		16S-1	16-10	20-15	22-1	22-2	22-22	24-2	24-11	28A-9	28-22	28-3	28-6	28-10	32A-9	32-5	40A-10
GRADI ROTAZIONE	W	80	90	80	35	70	-	80	35	110	70	70	70	80	65	35	-
	X	-	180	-	110	145	110	-	110	250	145	145	145	110	135	110	-
	Y	-	270	-	250	215	250	-	250	260	215	215	215	250	225	250	-
	Z	280	-	280	325	290	-	280	325	280	290	290	290	280	275	325	-

